

# 濃度計量証明書

報告 No. \_\_\_\_\_  
 ○○○○年○月○日

○○○○株式会社 殿



計量証明事業所大阪府第 10124号  
 飲料水水質検査業登録大阪府18水第8-10号  
 厚生労働省登録第159号  
 株式会社 総合水研究所

〒590-0984 堺市堺区神南辺町1丁4番地6  
 Tel 072-224-3532 Fax 072-224-3257

環境計量士 三浦 哲也

件名	定期水質検査
施設名	○○○○株式会社 ○○工場
採取場所	排水処理施設
試料名	放流水
採取日時	○○○○年○○月○○日 ○○時
受付方法	採取

御依頼を受けました試料の計量結果を下記のとおり証明致します。

計量の対象	計量の結果	単位	計量の方法
pH	7.0(25℃)	pH	JIS-K 0102 12.1 ガラス電極法
BOD	5	mg/L	JIS-K 0102 21 32.3 隔膜電極法
COD	10	mg/L	JIS-K 0102 17 CODMn
SS	15	mg/L	昭和46年環境庁告示第59号 付表8 ガラス繊維ろ紙法
ノルマルヘキサン抽出物質	5未満	mg/L	昭和49年環境庁告示第64号 付表4
窒素含有量	1.0	mg/L	JIS-K 0102 45.2 紫外吸光度法
リン含有量	0.1未満	mg/L	JIS-K 0102 46.3.1 ペルオキシ二硫酸カリウム分解法
- 以下余白 -			

備考	試験結果が「○○未満」の場合の○○は、定量下限値を示す。
----	------------------------------